

Lubrza, dnia 02.12.2019r.

Nr OR.0003.1.16.2019

Radny Gminy Lubrza
Michał Iżyk

W odpowiedzi na interpelację Nr OR.0003.1.16.2019 zgłoszoną na XIV Sesji Rady Gminy Lubrza w dniu 21 listopada 2019r. o następującej treści: „**Podjąć działania w kierunku poprawy wysokości ciśnienia wody w wodociągu na przyłączach przy posesjach w miejscowości Trzebina (granica Państwa)**” informuję że:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy dokonał przeglądu przyłączy i pomiaru ciśnienia urządzeniem pomiarowym BIATECH 06.12.17/1841 w wyżej wymienionych posesjach. We wszystkich przypadkach ciśnienie w budynku spełniało wymogi jakie są określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., Dz.U.2019.O.1065 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania w którym określa się ciśnienie minimalne 0.05 MPa i maksymalne 0.6 MPa.

Wyniki pomiaru:

Trzebina 87A

ciśnienie statyczne 0,42 MPa

ciśnienie dynamiczne 0,22 MPa

Trzebina 85

ciśnienie statyczne 0,43 MPa

ciśnienie dynamiczne 0,23 MPa

Trzebina 70

ciśnienie statyczne 0,48 MPa

ciśnienie dynamiczne 0,20 MPa

Trzebina 2

ciśnienie statyczne 0,58 MPa

ciśnienie dynamiczne 0,20 MPa

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Kozaczek

Do wiadomości
Przewodnicząca Rady Gminy Lubrza
Pani Czesława Antoszczyszyn

Sporządził
Arkadiusz Winnik
Dyrektor ZGKiM w Lubrzy