



**Gmina Lubrza - Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Lubrzy**

ul. Harcerska 1, 48-231 Lubrza

Tel. 77/4375288 wew. 44-47

NIP: 755-190-87-27, REGON: 530991090

e-mail: zgkim@lubrza.opole.pl

Lubrza, dnia 09.08.2023r.

ZGKiM 6030/20/23

Gmina Lubrza
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dotyczy: zapewnienia dostawy wody i wydania warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego z sieci tranzytowej na działkę nr 547/2 k.m 7 w miejscowości Lubrza celem realizacji zadania - Budowa Przedszkola Publicznego przy Szkole Podstawowej w Lubrzy.

Zgodnie z § 11 „Regulaminu dostarczania wody” na terenie gminy Lubrza na wniosek z dnia 08.08.2023 r., określa się następujące warunki przyłączenia do sieci wodociągowej projektowanego obiektu Przedszkole Publiczne w miejscowości Lubrza działka nr 547/2 k.m.7.

1. Miejsce włączenia przyłącza:

- przyłącze do sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą trójnika DN 160/110 oraz zasuwą DN 110 do istniejącej sieci tranzytowej DN 160 na działce 547/2 . Przyłącze wodociągowe należy wykonać z rury PE 110 i zakończyć hydrantem naziemnym.
- przyłącze wodociągowe do projektowanego obiektu należy wykonać z rury PE o przekroju zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych i przyłączyć za pomocą nawiertki DN 110 do projektowanej sieci.
- Rury ułożyć w wykopie na podsypce piaskowej na głębokości 1,4 -1,6 m.

2. Miejsce zainstalowania wodomierza głównego

- wodomierz główny należy zamontować w pomieszczeniu budynku tak aby zabezpieczyć go przed zamarznięciem i umożliwić dostęp do kontroli lub odczytu,
- na przyłączy wodociągowym przed i za wodomierzem należy zamontować zawory.

3. Minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej:

- w rejonie przyłączanej nieruchomości minimalne ciśnienie w sieci wodociągowej wynosi 0.25 MPa.

4. Termin ważności warunków przyłączenia :

- 2 lata od daty wystawienia.

5. Postanowienia końcowe:

- na wykonanie przyłącza należy sporządzić dokumentację projektową,
- opracowany plan należy przesłać na adres zakładu celem uzgodnienia,
- przed przykryciem przyłącza warstwą ziemi, należy wykonać geodezyjną inwentaryzację, powykonawczą i wprowadzić do państwowego zasobu geodezyjnego,
- po wykonaniu robót budowlanych przyłączy należy zgłosić na piśmie do odbioru,
- zakład zamontuje wodomierz główny i zostanie sporządzony protokół,
- mapę powykonawczą inwentaryzacji geodezyjnej należy dołączyć do wniosku o zawarcie umowy na dostarczanie wody do posesji,
- za zapewnienie niezawodnego działania instalacji i przyłącza będzie odpowiadał odbiorca wody zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków chyba że umowa stanowić będzie inaczej.

Dyrektor
mgr Arkadiusz Winnik